



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRE.WOSE.7128.206.2.2018.2019.ZJ

Warszawa, dnia 16 stycznia 2019 r.

WPLYNĘŁO dnia
25. STY. 2019
Nr rej. ... 1 Skier. ... PZ

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), oraz art. 9ga ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. U. UE L 223 z 18.8.2016)

postanawiam

umorzyć postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego – DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Przedsiębiorca”) z dnia 21 sierpnia 2018 r., (dalej: „Wniosek”) o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. U. UE L 223 z 18.8.2016) (dalej: „Rozporządzenie”).


UZASADNIENIE

Rozporządzeniem ustanowiony został kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru. W art. 6 ust. 1 Rozporządzenia wskazano, że wymogi ogólnego stosowania ustanowione są przez właściwych operatorów systemów lub operatora systemu przesyłowego i podlegają zatwierdzeniu przez podmiot wyznaczony przez państwo członkowskie. Podmiotem tym jest organ regulacyjny, chyba że państwo członkowskie postanowi inaczej. Termin przedłożenia Prezesowi URE do zatwierdzenia propozycji wymogów ogólnego stosowania przez właściwych operatorów systemów upływał z dniem 7 września 2018 r. W Rozporządzeniu (przewidziano ponadto możliwość przeniesienia obowiązku ustanowienia wymogów ogólnego stosowania z właściwych operatorów systemu na Przedsiębiorstwo wyznaczone OSP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 6 ust. 9).

W dniu 27 sierpnia 2018 r. wszczęte zostało na wniosek Przedsiębiorcy, jako właściwego operatora systemu, postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia.

Następnie w dniu 18 grudnia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2348) (dalej: „ustawa zmieniająca ustawę - Prawo energetyczne”), którym uzupełniono tekst ustawy – Prawo energetyczne o nowy art. 9ga, zgodnie z którym to operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego określa wymogi ogólnego stosowania. Tym samym wypełnione zostało uprawnienie wynikające z art. 6 ust. 9 Rozporządzenia.

W myśl art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ




administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W niniejszej sprawie stwierdzono, że utraciła ważność podstawa prawna wydania merytorycznej decyzji, a zatem postępowanie administracyjne wszczęte na Wniosek Przedsiębiorcy stało się w całości bezprzedmiotowe.

Mając na względzie powyższe ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.)]. Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
2. Odwołanie od decyzji Prezesa URE powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).



Prezes

Urzędu Regulacji Energetyki

z upoważnienia

ZASTĘPCA DYREKTORA

Elżbieta Bytniewska

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1)

DALMOR S.A.

Elżbieta Bytniewska

Otrzymuje:

DALMOR S.A.

ul. Hryniewickiego 10

84-340 Gdynia

DALMORE Spółka Akcyjna
ul. Hryniewickiego 10
81-840 Gdynia
NIP 586-010-22-57 (28)

**Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania
wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE)
2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego
kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DCC)**

Spis treści

1. WSTĘP.....	3
2. WYMOGI OGÓLNEGO STOSOWANIA, OPRACOWYWANE PRZEZ WŁAŚCIWEGO OPERATORA SYSTEMU	4
ARTYKUŁ 19 UST. 1 LIT. C) - ODŁĄCZENIA ODBIORU PRZY NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PARAMETRY PRZEKAŹNIKA.....	4
ARTYKUŁ 21 UST. 5 – WYMOGI DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAPISÓW	4
ARTYKUŁ 28. SZCZEGÓLWE PRZEPISY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ODBIORCZYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH REGULACJĘ MOCY CZYNNEJ, REGULACJĘ MOCY BIERNEJ I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI PRZESYŁU W RAMACH ODPOWIEDZI ODBIORU.....	5
ARTYKUŁ 29. SZCZEGÓLWE PRZEPISY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ODBIORCZYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH REGULACJĘ CZĘSTOTLIWOŚCI SYSTEMU W RAMACH ODPOWIEDZI ODBIORU.....	5

1. Wstęp

Niniejsza *Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru* (dalej: *Propozycja*), to dokument zawierający rozstrzygnięcia merytoryczne dotyczące wymogów technicznych, wynikających z NC DCC¹, do których opracowania Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zostali zobowiązani jako właściciwi operatorzy systemów (dla odbiorów przyłączanych do sieci właściwego operatora). Wymogi te opracowane zostały przez PSE S.A. i podlegały procesowi konsultacji z OSD oraz opiniowania z innymi uczestnikami rynku.

Następnie PSE S.A. udostępniły opracowane wymogi na swojej stronie internetowej wraz z upoważnieniem do ich wykorzystania przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku przedłożenia przez OSD do Prezesa URE propozycji wymogów zgodnych z opublikowanymi przez PSE S.A., przyjmuje się, że wymogi te zostały skonsultowane/uzgodnione/opracowane w porozumieniu z OSP.

Jeśli nie wskazano inaczej, artykuły w niniejszym dokumencie odnoszą się do artykułów z NC DCC.

W poniższej tabeli przedstawiono skróty wykorzystane w niniejszej *Propozycji*, które nie są zdefiniowane bezpośrednio w NC DCC. W pozostałym zakresie skróty i pojęcia użyte w *Propozycji* są zgodne z definicjami określonymi w NC DCC.

NC DCC	Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
Właściwy operator systemu	właściwy operator systemu, do którego sieci jest przyłączany odbiór
OSD	Operator Systemu Dystrybucyjnego
Automatyka SCO	Automatyka realizująca odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości

¹ Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru, Dz.U. UE z 18.8.2016 L223/10 (NC DCC).

2. Wymogi ogólnego stosowania, opracowywane przez właściwego operatora systemu

Artykuł 19 ust. 1 lit. c) - Odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości, parametry przekaźnika

- Podmiot odpowiedzialny: właściwy operator systemu

Zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości muszą umożliwiać pracę od wartości 0,5 pu napięcia referencyjnego.

Czas pracy należy rozumieć jako czas reakcji urządzenia realizującego automatykę SCO (czas całkowity działania urządzenia) w celu wystawienia sygnału sterującego na wyłącznik, dystrybucję sygnału sterowania wyłącznika i czas własny wyłącznika.

Artykuł 21 ust. 5 – Wymogi dotyczące prowadzenia zapisów

- Podmiot odpowiedzialny: właściwy operator systemu

Urządzenie lub urządzenia będące rejestratorem zakłóceń powinno realizować następujące funkcje:

1. rejestracji zakłóceń szybkich;
2. rejestracji zakłóceń systemowych (wolnozmiennych).

Rejestracje w polu odpowiadającym punktowi przyłączenia lub w polach zasilających część instalacji odbiorczej, powinny obejmować przynajmniej następujące parametry:

1. rejestrować w każdym polu sygnały analogowe: 3 napięcia i 3 prądy fazowe oraz napięcie 3U0 i prąd 3I0;
2. rejestrować częstotliwość;
3. rejestrować sygnały o pobudzeniu zabezpieczeń podstawowych, wszystkie sygnały zadziałaniu zabezpieczeń lub automatyk na wyłączenie, wszystkie sygnały telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbiór), sygnały załączające od układów SPZ i SZR;
4. rejestrować przebiegi wolnozmiennych, rejestrować zapis w formacie Comtrade.

Progi wyzwolenia rejestracji powinny być następujące:

1. dla napięć (wartości skutecznych napięcia):
 - a. dla sieci o napięciu 400 kV lub wyższym: $U < 0,90$ pu lub $U > 1,05$ pu;
 - b. dla sieci o napięciu 220 kV i 110 kV: $U < 0,90$ pu lub $U > 1,118$ pu;
2. dla częstotliwości:
 - a. $f < 49,9$ Hz lub $f > 50,2$ Hz.

Artykuł 28. Szczegółowe przepisy dotyczące jednostek odbiorczych umożliwiających regulację mocy czynnej, regulację mocy biernej i zarządzanie ograniczeniami przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru

- Podmiot odpowiedzialny: właściwy operator systemu

Szczegółowe wymagania wynikające z art. 28 ust. 2 lit. c), e), f), h), i), l) NC DCC zostaną określone w ramach przyszłej aktualizacji wymogów ogólnego stosowania.

Artykuł 29. Szczegółowe przepisy dotyczące jednostek odbiorczych umożliwiających regulację częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru

- Podmiot odpowiedzialny: właściwy operator systemu

Szczegółowe wymagania wynikające z art. 29 ust. 2 lit. c) NC DCC zostaną określone w ramach przyszłej aktualizacji wymogów ogólnego stosowania.